Техно 24

Офис: г. Москва, 117246, город Москва, Научный проезд, дом 19, эт 2 ком 6д оф 133
Тел. +7 (495) 108-50-71
8 (800) 777-47-68
www.24-tech.ru
info@24-tech.ru

Технические характеристики прибора DTR8510

Параметр	Значения
диапазон КТ для силовых трансформаторов (ТС) и трансформаторов напряжения (ТН)	Автоматическое 0.8000:1 до 8000:1
диапазон КТ для трансформаторов тока (ТТ)	Автоматическое 0.8000 до 1000.0
Погрешность (для ТС и ТН)	КТ <10 к 1: ±0.2% КТ от 10 до 1000 к 1: ±0.1% КТ от1000 до 5000 к 1: ±0.2% КТ от 5000 до 8000.0 к 1: ±0.25%
Погрешность (для ТТ)	КТ от 0,8 до 1000 к 1: ±0.5%
Сигнал возбуждения	ТН/ТС Режим: 32В действ макс ТТ режим: 0 до 1А автоматически выбирается прибором, 0.1 до 5 В действ макс
Ток возбуждения	Диапазон: 0 до 1000 мА
Погрешность	±2% ± 2 мА
Частота возбуждения	70 Гц
Дисплей прибора	ЖК, 2-х строчный, с подсветкой
Комп интерфейс	Оптически изолированный USB 2.0
Внутренняя память	на 10000 измерений
Источник питания	Аккумулятор 12 В NiMH
ЗУ и напряжение питания	90/240 В, 50/60 Гц, автоматически
Время между зарядками	Невозможно использовать прибор во время зарядки; Индикатор разрядки аккумулятора
Время зарядки	<4 часов

Почтовый адрес: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 19, эт 2 ком 6д оф 133
Тел. / Факс: +7 (495) 108-50-71
info@24-tech.ru; www.24-tech.ru

ООО «ТЕХНО» ИНН 7728456708 КПП 772801001
ОКВЭД 46.90 ОГРН 1197746000760
в ПАО «Сбербанк России»: Р/с 40702810638000156190
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225